

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Otomatik Kapı Yedek Parçaları işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KAPI OTOMATIĞI (TAKIM)	1	Adet		
2	ŞİFRE CİHAZI	2	Adet		
3	DC ADAPTÖR (12V)	1	Adet		
4	KAPI HİDROLİĞİ	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:8.09.2022 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

KAPI HİDROLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Kapı Hidroliđi 3 numara /40-65 KG özellikte olacaktır.
40kg – 65kg arası kapı ađırlıklarında kullanımı olacaktır.
Ahşap ve Demir kapılarda kullanım özelliđi olacaktır.
Kapama gücü: 3 olacaktır.
Sađ ve sol kullanıma uygun olacaktır.
Kapama ve çarpma hızı ayarı olacaktır.
180 ş açılma açısı olacaktır.

ŞİFRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Stand-Alone çalışacaktır.
Kart ve şifre ya da kart veya şifre çalışma modları ile 3 farklı modda çalışabilir özellikte olacaktır.
1-8sn arası ayarlanabilir röle süresi
2000 kart kapasitesi
Tek kullanıcı 2 adet şifre kullanabilir özellikte olacaktır.
Tuş takımı ile cihazı programlayabilme özelliđi özellikte olacaktır.
12V – 24V DC Voltajları ile çalışır özellikte olacaktır.
Güç tüketimi: max. 300mA özellikte olacaktır.
İster NO ister NC röle çıkışı ile kullanılabilir (maksimum 120V AC / 24V röle voltajı, 1A röle akımı) özellikte olacaktır.

KAPI OTOMATİĞİ TAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Gövde:Çelik. Paslanmaz Çelik olacaktır.
Makara:MS 58 Pirinç olacaktır.
Mandal:MS 58 Pirinç olacaktır.
Silindir:MS 58 Pirinç Sabit olacaktır.
Anahtar:Multikanallı.Standart.Beş Adet olacaktır.
Enerji:12 V AC-10 W olacaktır.
Kablo:2x0.50 mm2 olacaktır.

ADAPTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Adaptör 15v ac olacaktır. Gücü en az 15 VA olacaktır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Fevzi GÜL
Elektrik Teknikeri