

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Hastanemiz Meydan Ek Hizmet Binası Pis Su Çukurunda Bulunan Suların Tahliyesinde Kullanılmak Üzere 3 Kw Pis Su Çukur Pompası Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	3 KW PİS SU ÇUKUR POMPASI	1	Adet		
2	ÇEKVALF 2 1/2"	1	Adet		
3	2,5 İNÇ GALVENİZ REKOR	2	Adet		
4	2,5" GALVENİZ BORU	10	Metre		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:4.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas olmadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TEKNİK ŞARTNAME

GALVENİZ BORU ŞARTNAMESİ

- 1-GALVENİZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
- 2-2,5"İNC OLACAKTIR
- 3-TSE BELGELİ OLACAKTIR

GALVENİZ REKOR

- 1-TSE BELGELİ OLACAKTIR
- 2-2,5 İNC OLACAKTIR
- 3-GALVENİZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR


Ferdî BOSTANER
Teknik Birim Sorumlusu

TEKNİK ŞARTNAME

GALVENİZ BORU ŞARTNAMESİ

1-GALVENİZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR

2-2,5"İNC OLACAKTIR

3-TSE BELGELİ OLACAKTIR

GALVENİZ REKOR

1-TSE BELGELİ OLACAKTIR

2-2,5 İNC OLACAKTIR

3-GALVENİZ MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR



Ferdi BOSTANER
Teknik Birim Sorumlusu