T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Meydan Ek Hizmet Binası İçin Kalorifer Yakıtı Kalyak Alımı işi satın alınacaktır.
İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim	Toplam Tutar
1	KALORİFER YAKITI (KALYAK)	12000	Kilogram		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.10.2022 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakalrın idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

KALORİFER YAKITI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İdare, yakıt ihtiyacını veya ihtiyacındaki değişiklikleri yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici siparişi almasını müteakip 2 iş günü içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) İdare'ye gündüz mesai saatlerinde yakıtı teslim etmek zorundadır. Ayrıca yakıt idarece belirlenecek tarihlerde toplamda istenilen miktarı aşmamak şartıyla en fazla 3 parti halinde idarenin istediği miktarlarda getirilecektir. Ancak İdare'ce ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, muayene ve kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurularak mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir.

2. Teslim sırasında tankerden İdare'nin teslim vanasına kadar olan patlama, hortumun vanadan çıkması, boşaltım sırasında meydana gelebilecek taşmadan dolayı Fuel Oil dökülmesi vs. sebeplerle zayi olan yakıtın tespiti İdare tarafından yapılıp, zayi olan miktar, teslim alınacak net yakıt miktarından düşülecek ve bu sebepten dolayı yüklenici, İdare 'den bir hak talebinde bulunmayacaktır.

3. Yakıtı getiren her tankerden, yüklenici adına düzenlenen irsaliyeli faturanın aslı veya ikinci asıl sureti istenecektir. Bu belge ibraz ve teslim edilmediğinde, yakıt teslim alınmayacaktır. İrsaliyeli faturanın teyidi ana dağıtım firmasından resmi yazı ile istenecek, fatura teyit edilmeden ödeme yapılmayacaktır.

   Yüklenici, satın alınacak yakıtın her birini:

   Kal.Yak : TS 2177-TSE-FR-F1 (Mevzuattaki son şekli uygulanacaktır.)
   Fuel Oil (No:4) : TS 2177 (Mevzuattaki son şekli uygulanacaktır.)

   Standartlarına uygun olarak vermek zorundadır.

4. Yüklenici yakıt ikmalini İdare'nin teslim yerlerinde bulunan tanklarının yerleşim durumlarını dikkate alarak uygun teçhizat ile donatılmış tankerlerle yapacaktır. Ayrıca ürün ikmali yapacak tankerler, Karayolları "Trafik Yönetmeliği" ve "Tehlikeli Maddelerin karayolu ile taşınması hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olacaktır. Bu konudaki her türlü sorumluluk tamamen yüklenici' ye aittir.

5. Tanker boşaltılmadan önce statik elektriklenme nedeniyle doğabilecek yangın tehlikesini önlemek için tesis-tanker şasesi arasında kablo bağlantısıyla araç üzerindeki statik elektriğin toprağa boşaltılması sağlanacaktır.

6. Tankerlerin dolum ve boşaltılmasında kullanılan tüm vanalar ile tanker gözü kapakları üzerinde, koptuğu zaman bir daha kullanılması mümkün olmayan özel plastik mühürler kullanılacaktır. Bu mühürlerin üzerinde seri numaraları ve firmanın tanıtıcı amblemi bulunacaktır. Mühür üzerinde bulunan seri numaraları aynı zamanda irsaliye üzerine de daktilo ile ya da bilgisayarda yazılmış olacaktır. (El ile yazılması halinde ilgili ana dağıtım firması tarafından "irsaliye el ile yazılmıştır" ibaresi yazılarak onaylanacaktır.) Bu mühürler ana dağıtım firmasından yakıtın tankere doldurulma işlemi bitince takılacaktır. Boşaltma öncesi yapılacak kontrollerde mühürler üzerindeki seri numaraları sevk irsaliyesinde yazılan seri numaraları ile karşılaştırılacaktır. Seri numaralarının bir veya birkaçının farklı olması ya da mühürlerin herhangi bir şekilde deforme olmuş olması halinde bir tutanak tutulacak ve boşaltma işlemi yapılmayarak o tankerin getirdiği ürün teslim alınmayacaktır.

Yakıtın Uygunluğunun Tespiti ve Tahlili

7. İdare'ce, ısı merkezlerine teslim edilen yakıtlar, Yakıt Alım Şartnamesi ve sözleşmesi ile Akaryakıt ve Yakıt Teslim Alma Talimatı esaslarına göre her defasında tahlil ettirilecek ve yakıt getiren her tankerden, yüklenici adına düzenlenen irsaliyeli faturanın aslı veya ikinci asıl sureti istenecektir. Yakıtı teslim için gelen tankerin vanasından numune alınacaktır. Numuneler bir miktar yakıt boşaltıldıktan sonra boşaltma işinin başı, yarısı ve sonlarına doğru **3 farklı** aşamada alınacak ve karıştırılacaktır. Asgari 1 lt.lik **4 adet cam** kavanoza alınan numuneler Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri ile Yüklenici personeli huzurunda mühürlenerek **bir tanesi** İdare tarafından tahlil için gönderilecek diğer **üç kavanoz** numune ise, ihtilaf halinde tahlile gönderilmek üzere İdare'ce muhafaza edilecektir. **Yakıt tahlilleri TUBİTAK Laboratuarlarında yaptırılacaktır. Analize ilişkin posta, kurye, analiz ücreti yüklenici FİRMA ödeyecektir.** Tahlilden sonra laboratuar tarafından tanzim edilip gönderilen rapor, irsaliyeli faturanın teyidi geldikten sonra muayene ve kabul komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Yüklenici, tahlil ve deneyler yapılıncaya ve fatura teyidi gelinceye kadar geçecek süre için İdare'den ödeme ve herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

İhaleyi yükümlenen firmaca düzenlenen faturaların Vergi Usul Kanununda fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, faturanın tarifi başlığı altında belirtilen esaslara uygunluğu Kurumca kontrol edilecektir.

8. Yüklenici, İdare'nin ihtiyacı olan yakıtı belirtilen adreslerdeki binanın veya binaların yakıt depolarına mücbir sebepler olmadığı takdirde sipariş verildiği tarihi müteakip en geç 4 iş günü içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) İdare' ye gündüz mesai saatlerinde teslim etmek zorundadır. Yüklenici, İdare'yi tatil günlerinde veya mesai saatleri dışında getirdiği yakıtı almaya zorlamayacağı gibi bu sebeplerden dolayı İdare'den hiç bir hak ve masraf talebinde de bulunmayacaktır.

9. Tahlil sonucu uygun olmadığı takdirde, mal bedeli ödenmeyecek ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre yakıt yükleniciye iade edilecektir. Bozuk teslim edilen yakıttan iade gününe kadar İdare tarafından kullanılan ve eksilen kısmı için Yüklenici iade ya da ücret talebinde bulunamayacaktır. İade esnasında bu ürünlerin ısıtma, tankere geri doldurma vb. masrafları Yükleniciye ait olup, Yüklenici, İdare' den herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Ayrıca ürün teslim edilen depoda önceden miktar tespiti yapılmış yakıt var ise bozuk ürün mevcut olan yakıtın da evsafını bozacağı için, Yüklenici depodaki eski ürün miktarı kadar yakıtı hiçbir ücret talep etmeden İdare'ye teslim edecektir.

Bozuk olan ürünün İdarenin depolarından alınmasını müteakip, ilgili birimde hiç yakıt kalmayacağından, Yüklenici tarafından yakıt getirilinceye kadar, İdare acil ihtiyaç duyduğu miktardaki yakıtı üçüncü şahıslardan veya firmalardan satın almakta serbest olup, bu nedenle yakıt için ödediği fiyat farkı ile diğer bütün masrafları yükleniciden talep edecektir. Yüklenici bu fark ve masrafları itirazsız ödeyecek, İdare'ce belirlenen sürede ödemenin gerçekleşmemesi halinde, söz konusu tutar yüklenicinin İdare nezdinde bulunan alacakları ile teminatından İdarece mahsup edilecektir.

Bozuk olan ürünün yerine yenisi gelinceye kadar geçecek süre için İhale dokümanında belirtilen cezai müeyyide ayrıca uygulanır.

10.Firmanın şartnamede belirtilen vasıflardan birine sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu vasıfları sözleşme dönemi içinde kaybetmesi yahut kuruma ibraz ettiği faturaların gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi hallerinde sözleşme hükümleri uygulanır.

11. Yüklenici, yakıtı kilogram olarak İdare'ye teslim edecektir. Yakıt depolara boşaltılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonu nezaretinde dolu tanker 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre damgalanmış veya damga yerine geçmek üzere belge verilmiş, öncelikle elektronik bir kantarda, elektronik kantarın bulunmadığı yerlerde resmi bir kantarda, resmi kantarın bulunmadığı yerlerde özel kantarlarda tartılacaktır. Tanker, yakıtı boşalttıktan sonra, aynı komisyon nezaretinde, yine aynı kantarda tartılarak boş tankerin darası düşüldükten sonra, tartı kartına teslim alma fişi kesilecektir. Tartı masrafları firmaya ait olacak ve kantar tartı fişleri İdare'ye verilecektir.

Ana dağıtım firması tartısı ile Kurum tarafından yaptırılan tartı sonucundan düşük olana göre yakıt teslim alınır ve bedeli düşük tartı tutarına göre ödenir.

12. Yüklenici, iş bu sözleşme ile vermiş olduğu yakıttan dolayı binaların brülör, yakıt pompası ve yakıt filtrelerinde meydana gelecek arızaları en geç 6 (altı) saat içinde bedelsiz olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde İdare arızaları yüklenicinin nam ve hesabına yaptıracak, masrafları yüklenicinin istihkakından kesecektir.

13. Yüklenici, kantar fişi veya sevk irsaliyesine göre, kilogram olarak teslim etmiş bulunduğu yakıt miktarını ve teslim tarihindeki satış fiyatı ile ödenmesi gereken fiyat ve tutarı ihtiva eden faturayı İdare 'ye verecektir

14.Yüklenici, yakıt getirdiğinde beraberinde numune almak için özel numune kabı bulunduracaktır. Alınan numuneler bir tutanakla tespit edilerek taraflarca imza edilecektir.

15.Doğrudan Temin usulü ile satın alınan yakıt için fiyat farkı ödenmez. Yüklenici verdiği teklif fiyatından fatura kesecektir.

Ferdi BOSTANER
Teknik Birim Sorumlusu

16. Fuel Oil Türk Standardı

3 Terim ve tarifler

3.1 Fuel oil

Damıtma esnasında, damıtma kolonundan dip ürünü olarak elde edilen, doğrudan veya belirli oranlarda damıtma ürünü yakıt ilâvesiyle piyasaya sunulan ve enerji sağlamak üzere ön ısıtma yapılarak atomlaştırıcılı veya buharlaştırıcılı yakıcılarda kullanılan bir petrol ürünü.

4 Sınıflandırma ve özellikler

4.1 Sınıflandırma

4.1.1 Sınıflar

Fuel oil bir sınıftır.

4.1.2 Tipler

Fuel oil bir tiptir.

4.1.3 Türler

Fuel oil, kükürt muhtevasına bağlı olarak;
-Fuel oil 3
-Fuel oil 4
-Fuel oil 5
-Fuel oil 6
olmak üzere dört türe ayrılır.

4.2 Özellikler

4.2.1 Görünüş

Fuel oil bağdaşık (homojen) olmalı, gözle görülebilir faz ayrılması, taneli veya lifli madde bulunmamalı ve gözle görülebilir safsızlık içermemelidir.

4.2.2 Diğer fiziksel ve kimyasal özellikler

Fuel oilin diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1'de verilen değerlere uygun olmalıdır.

Çizelge 1 - Fuel oilin diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri

Özellikler	Gerekler			
	Fuel oil 3	Fuel oil 4	Fuel oil 5	Fuel oil 6
Kükürt, %(m/m), en çok	1,0	2,0	2,8	3,5
Kinematik viskozite (akmazlık), 100°C 'da, mm^2/s, en çok	40,0	10,0	50,0	50,0
Parlama noktası (Pensky-Martens Kapalı Kap), °C, en az	66,0	56,0	66,0	66,0
Su, % (v/v), en çok	1,0	0,5	1,0	1,0
Kül, % (m/m), en çok	0,20	0,10	0,20	0,20
Toplam tortu, % (m/m), en çok	0,15			
Yoğunluk, kg/m^3, en çok	998	950	998	
Akma noktası, °C, en çok Yaz[1)] Kış[2)]	 + 38 + 38	 + 10 - 1,1	 + 38 + 38	
1) Yaz: 1 Nisan-30 Eylül (± 15 gün) 2) Kış : 1 Ekim -31 Mart (± 15 gün)				

17. Bu teknik şartname 17 maddeden oluşmaktadır.