

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 7 kalem Marsa Metydan Hastanesi Yangın Algılama Sistemi Yedek Parça işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MULTİSENSÖR (OPTİK DUMAN VE SICAKLIK) DEDEKTÖRÜ	1	Adet		
2	OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	5	Adet		
3	YANGIN KAPISI MANYETİK KİLİT	1	Adet		
4	YANGIN KABLOSU 2X0,75 FE180 KABLO	30	Metre		
5	YANGIN ALARM BUTONU (ML 1710 ADRESLİ)	1	Adet		
6	ACİL ÇIKIŞ BUTON KAPAĞI	30	Adet		
7	BUTON KORUYUCU KAPAĞI MÜHRÜ	30	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:10.10.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ


YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Marsa-Meydan Yerleşkesi
Yangın alarm sistemi malzemesi teknik Şartnamesi

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- **MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ MULTİSENSÖR (OPTİK DUMAN+SICAKLIK DEDEKTÖRÜ):** Adreslenebilir özellikte olmalıdır. Kısa devre izolatörlü olacaktır.Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır.
- 2- **MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ:** Adreslenebilir özellikte olmalıdır. Kısa devre izolatörlü olacaktır.Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır.
- 3- **500 KG MANYETİK KİLİT (FAİL SAFE):** 500 KG çekme gücünde olmalıdır. Hastanemiz bünyesinde kurulu bulunan yangın algılama ve ihbar sistemine birebir uyumlu olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır. Montaj için gerekli tüm aparatları olacaktır.
- 4- **2x2x0,80+0,8 YANGIN KABLOSU:** Belirtilen ebatlarda olacaktır. Yangın sistemlerinde kullanılmaya uygun standartlarda olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır.
- 5- **MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM BUTONU:** Resetlenebilir özellikte olacaktır. Kısa devre izolatörlü olacaktır. Orijinal kutusunda olacaktır.
- 6- **MAXLOGİC BUTON KORUYUCU KAPAĞI:** Mevcutta bulunan butonlara takılabilir şekilde uyumlu olmalıdır. Orijinal kutusunda olacaktır.
- 7- **MAXLOGİC BUTON KORUYUCU KAPAĞI MÜHRÜ:** Mevcutta bulunan buton kapaklarına takılabilir şekilde uyumlu olmalıdır. Orijinal kutusunda olacaktır.


Mustafa YAYLAGÜLÜ
Elkt. Teknisyeni

Ferdi BOSTANER
Teknik Birim Sorumlusu

