

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Hastanemiz Yeni Bina Ve Ana Bina Ameliyathalarında Bulunan İt Panolar İçin Malzeme Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	4 mm H05V-K TTR KABLO	400	Metre		
2	KAÇAK AKIM RÖLELERİ 25A-30mA (monofaze)	5	Adet		
3	18 W FLORESAN AMPUL(COOL WHITE)	500	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:2.11.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

#### 4'LÜK H05V-K KABLO ŞARTNAMESİ

1. TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 SERTİFİKALI OLACAKTIR.
2. FLEKSİBEL ÇOK TELLİ BAKIR İLETKEN, PVC İZOLE OLACAKTIR.
3. 100ER METRELİK PAKETLİ 200 METRESİ KAHVERENGİ 200 METRESİ MAVİ RENK OLACAKTIR.

#### 3X63 A OTOMATİK SİGORTA ŞARTNAMESİ

1. SİGORTALAR C TİPİ OLACAKTIR.
2. TSE, CE, VDE, TS 5018, IEC 60 898-1, ISO 9001 KALİTE SERTİFİKASI, ISO 14001 ÇEVRE KORUMA SERTİFİKASI STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.EN60.715, RAYA MONTAJ KLİPSİ OLACAKTIR.
3. ÖN PANEL ÜZERİNDE TEKNİK BASKI ALANI, ERİŞİLEBİLİR TERMİNALLER OLACAKTIR.
4. ROHS DİREKTİFİ GEREKSİNİMLERİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ OLACAKTIR

#### MONOFAZE KAÇAK AKIM ROLE ŞARTNAMESİ

1. KAÇAK AKIM ROLÉSİ 25 A 30 MA OLACAKTIR.
2. KESME KAPASİTESİ  $I_{\Delta M} = 1000$  A EN / IEC 61008-1 OLMALIDIR.
3. KAPAMA/AÇMA KAPASİTESİ EN / IEC 61008-1 OLMALIDIR.
4. VOLTAJI / FREKANSI 400 V~ - 50/60 HZ OLMALIDIR.
5. DİELEKTRİK DAYANIMI 2000 V - 50 HZ OLMALIDIR.
6. SABİTLEME EN 50.0022 VEYA DIN 35 RAYA MONTAJ OLMALIDIR.
7. 91/338/CCE 18/06/91, 94-647 27/07/94 VE ROHS DİREKTİFLERİNE TAM UYUM OLMALIDIR

#### 18 W COOL WHITE FLORASAN LAMBA ŞARTNAMESİ

1. FLORASAN LAMBA T8 TÜP FORMUNDA, TL-D 18W/840 COOL WHITE, 4000 KELVİN, G 13 DUYLU, 1350 LÜMEN VE EN AZ 20000 SAAT ÖMRÜ OLACAKTIR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Fevzi GÜL**  
Elektrik Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**TEKİN Y. KAYKAÇ**  
Baş. Teknisyen