

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Hastanemiz Eski Binada Kullanılmakta Olan Rivak Marka 250mm.Lik Vakum Pompası İhtiyacı İçin Yedek Parça Alımı(103275-103329 Nolu Talepler işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI   | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|---|---------|--------|--------------|--------------|
| 1    | VAKUM POMPASI ROTOR PALETİLERİ VE RULMANLARI<br>YAG KEÇELERİ TAKIMI | 1       | Adet   |              |              |
| 2    | SOFT STARTER  | 2       | Adet   |              |              |
|      |   |         |        | Toplam       |              |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## TEKNİK ŞARTNAME

- 1/Merkezi gaz biriminde kullanılmakta olan rivak marka 250mm.lik vakum pompası .
- 2/Rotor tamir takımı iç palet takımı yağ keçesi takımı rulman takımı kılindirlik conta viton orink. Seti tüm takımlar birlikte verilecektir .
- 3/Yüklenici malzemelerin uygunlugunu teknik birim merkezi gaz birimin baglı personel tarafından. Uygunlugu alındıktan sonra teslim etmelidir.

**Nuri TAŞ**  
Merkezi Gaz  
Sorumlusu  
*[Signature]*

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Tuncay BİN**  
Baş Teknisyen  
*[Signature]*

## Soft Starter Teknik Şartnamesi

1-Soft Starter 380 volt 11 kw Olmalıdır.

2-Soft Starter Motorda Güç Kaybı Yaşanmaması İçin Voltaj Gerilimini Değiştirmeden Frekansla Ayar Yapmalıdır.

3-Soft Starter Üzerinden Motorun Hızlanma Durma Gibi Kullanıcı Ayarları Yapılabilmelidir.

4-Soft Starter Vakum Pompası Kaplin, Kaplin Lastiği, Rotor ,Rulman, Keçe ,Palet Gibi Ekipmanları Motor Kalkış Tahriki Önlenecek Korunmalıdır.

5-Soft Starter Vakum Pompası Çalışma Mantığına Uygun Çalıştırılıp Devreye Alınmalıdır.

6-Soft starter elektirik motoruna gelen 3.fazıda kesmelidir.3 faazı kesen model degilise her hangi bir iş kazasın engelemek için ayrıca uygun güçte bir kontaktör yardımıyla faazlar kesilmelidir .

7 NOT YÜKLENİCİ FİRMA İSTENİLEN MALZEMENİN MONTAJI VE DE MONTAJINI YAPACAKTIR.

**Nuri TAŞ**  
Merkezi Gaz  
Sorumlusu

SEYHAN DEVLET TAŞANESİ  
TURGAY UY  
Baş Teknisyen