

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ana Bina Sterilizasyon Ve Marsa Sulu Yangın Söndürme Sistemi Yedek Parça Alımı(104113-104083) Nolu Alımlar işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİLİNDİR KAPAK CONTASI	1	Adet		
2	ÇEK VALF 2"	5	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.11.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ


YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## TEKNİK ŞARTNAME

- 1-CONTA ETNA MARKA YANGIN SİSTEMİNE UYGUN OLACAKTIR
- 2-MARSA MEYDAN YERLEŞKESİNDE BULUNAN 2 SİSTEMDE HEM SULU HEM DİZEL MOTORLA ÇALIŞIR ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEKTİR.
- 3-MONTAJ VE DEMONTAJ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR
- 4-SİSTEMİN BASINÇ AYARLARI KONTROL EDİLECEKTİR
- 5-AKÜ ŞARJ DURUMU KONTROL EDİLECEKTİR
- 6-YAĞ VE FİLTRE DURUMU KONTROL EDİLECEKTİR
- 7-MARŞ DİNAMOSU BAKIMI YAPILACAKTIR
- 8-İŞ VE İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ FİRMA TARAFINDA ALINACAKTIR

  
Ferdi BOSTANER  
Teknik Birim Sorumlusu

Ahmet inçe  


## 2" ÇEKVALF ŞARTNAMESİ

- GÖVDE YAPISI SARI MALZEMEDEN OLMALIDIR
- DİSKİ AISI316L PASLANMAZ ÇELİK MALZEMEDEN OLMALIDIR
- ÇİFT KLAPELİ OLMALIDIR
- MAXIMUM 25 BARA DAYANIKLI OLMALIDIR
- 10 DERECE +100 DERECEYE KADAR DAYANIKLI OLMALIDIR
- MENTEŞE MİLİ AISI316 PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR
- YAYI AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR
- TS-EN 167-7 STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Şah KEMANECİ  
Teknisyen

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tuncay UN  
Baş Teknisyen